

Angriff mit Schaumrohr

Angriffstrupp:

Der Ablauf der Tätigkeiten erfolgt grundsätzlich wie bei einem Angriff mit einem C-Strahlrohr. Der ATRF bringt aber statt des C-Strahlrohres das befohlene Schaumrohr zum Einsatz. Nachdem er Wasser am Rohr hat und der am Typenschild vorgegebene Druck am Schaumrohrmanometer eingestellt ist, gibt er dem WTRF mittels Handzeichen den Auftrag das freie Ende des D-Saugeschlauches in den Schaummittelkanister zu geben.


Wassertrupp:

Nach Fertigstellung der Zubringerleitung unterstützt der Wassertrupp den Angriffstrupp mit der Zumischung des Schaummittels.

Der Wassertruppführer nimmt den Zumischer und alle Schaummittelkanister aus dem FZG.


Beispiel:

GRKDT: Lage: Fahrzeugbrand; Auftrag: Zumischer für Schaumrohr einbauen; Durchführung: Wassertrupp Einbau Zumischer nach einer C-Länge und einstellen der Zumischrate.“



Der Wassertruppmann nimmt den D-Saugeschlauch und alle Kanister Schaummittel aus dem FZG. Er kuppelt den D-Saugeschlauch am Zumischer an. Er steckt den Schlauch in den Kanister sobald am Strahlrohr der nötige Strahlrohrdruck erreicht ist. In der Folge sorgt er für die weitere Schaummittelversorgung.

Einsatz eines Schaumrohres direkt vom TLF



Der Angriffstrupp geht in gleicher Weise wie bei der Löschgruppe vor. Der Wassertrupp sorgt für die Zumischung direkt am Abgang des TLF.

Ist die Zubringerleitung von einem Hydranten durch das eigene TLF erforderlich, wird diese nach der Schaumzumischung durch den Maschinist und den Wassertruppmann erstellt.

Nach Beendigung des Einsatzes muss der Zumischschlauch aus dem Schaummittelkanister genommen werden und das Schaumrohr solange geöffnet bleiben bis kein Schaum mehr kommt. Im Anschluss darauf muss der Zumischer mit zwei vollen Eimern mit sauberen Wasser gespült werden, hierzu wird der angeschlossene Zumischschlauch in den Eimer gesteckt und das Schaumrohr solange geöffnet bis zwei Eimer mit Wasser über den Zumischer ganz ausgesaugt wurden. Dies muss nach jedem Einsatz des Zumischers erfolgen.